

Żnin, dnia 17 stycznia 2019 r.

OR.272.5.2019

Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikacja SIWZ.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępną siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żniniu i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

Prosimy o dołączenie do SIWZ dokumentacji (3 załączniki- załącznik nr 9,10,11), gdyż w/wymienionych załącznikach znajduje się tylko przedmiar robót na poszczególne obiekty. Proszę również o wyjaśnienie poz. 24 i 25 przedmiaru, gdyż uważam iż na podbudowie gr. 30 cm niepotrzebne jest układanie paneli polipropylenowych jak również ułożenia maty 12 mm. Takie rozwiązanie technologii uważam za niewłaściwe z uwagi gdyż podczas użytkowania mogą nastąpić zapadnięcia nawierzchni trawiastej, ponadto taka technologia podraża wykonanie poszczególnych inwestycji. Proszę o analizę i umieszczenia sprostowania w SIWZ.

Odpowiedź:

Przedstawiony przedmiar robót w załącznikach nr 9,10,11 jest prawidłowy. Nie ma możliwości zmiany treści przedstawionych przedmiarów.

Przyjęta w dokumentacji projektowej konstrukcja nawierzchni boiska wraz z podbudową jest prawidłowa. Zastosowana warstwa w postaci skrzynek retencyjno-rozsączających jest elementem konstrukcji podbudowy jak i stanowi warstwę drenażu boiska. Dla obecnych warunków wodno-gruntowych jest to rozwiązanie prawidłowe. Wykonanie 12 mm warstwy shockpad ma za zadanie uzyskania właściwych parametrów amortyzacji boiska i stanowi element całego systemu nawierzchni sportowej boiska. Zaprojektowana warstwa shockpad jest prawidłowa. Nie ma możliwości zmiany konstrukcji podbudowy i warstwy amortyzacyjnej.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź.

Sporządził HC  17.01.2019r.
Sporządził JO  17.01.2019r.
Sprawdził JB  17.01.2019r.

wz. STAROSTY

Andrzej HOND
WICESTAROSTA