

Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikacja SIWZ.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żniniu do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej poprzez dołączenie zestawienia – wykazu ilości stolarki podlegającej wymianie.

Odpowiedź:

1. Jedne nowe pełne drzwi z płyty HDF do pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych (parter), szerokość drzwi 90 cm (lewe).
2. Wymiana jednego okna (145/140 PVC) na nowe dwudzielne, uchylne okno (145/120 PVC) na ostatniej kondygnacji (poddasze).

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi

Sporządził JO  7.02.2019r.
Sprawdził AM  7.02.2019r.

STAROSTA ŻNIŃSKI


Zbigniew Jaszczyk