

OR.272.2.2020

Żnin, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Szpitalnej 32 w Żninie”.

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Projekt budowlany przewiduje docieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm, natomiast w przedmiarze, jak i w opisie przedmiotu zamówienia występuje styropian, natomiast brak jest całkowicie w STWiORB działu dotyczącego docieplenia dachu.

Proszę o uzupełnienie oraz podanie grubości płyt styropianowych oraz parametrów technicznych.

Odpowiedź

Należy kalkulować styropapę gr. 20 cm o parametrach λ podanej w PT lub niższych. Termoizolacja na powierzchni dachu „od góry” + 2 x papa termozgrzewalna: podkładowa i nawierzchniowa.

Zamawiający potwierdza brak w STWiORB działu dotyczącego docieplenia dachu, niemniej obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Sporządził JB 3.04.2020r.
Sporządził JO 3.04.2020r.
Sprawdził AM 3.04.2020r.

z up. STAROSTY

Andrzej Łłonda
WICESTAROSTA